

Утверждаю
 Главный инженер
 УП «Запад-Транснефтепродукт»

_____ Сераков А.И.
 «__» _____ 2018г.

Опросный лист на модуль управления

1	Тип прибора	TER_CM_16_2
2	Допустимый диапазон напряжения оперативного питания, В переменный ток (действующее значение)	85-265
3	Диапазон температур рабочей среды, °С	от плюс 5 до плюс 60
4	Максимальное (амплитудное) значение напряжения, В	375
5	Время подготовки к отключению не более, с – после подачи оперативного питания	0,1
6	Время подготовки к включению не более, с – после подачи оперативного питания – после предыдущей операции включения – после предыдущей операции отключения	15
		10
		0,3
7	Максимальная потребляемая мощность при питании от токовых цепей, В•А	20
8	Бросок тока при включении не более, А	18
9	Постоянная времени броска тока, с	0,004
10	Время готовности к отключению после пропадания оперативного питания не менее, с	60
11	Номинальное напряжение переключения, В	240
12	Номинальный ток (~), А	16
13	Мощность переключения (переменный ток), В•А	4000
14	Ток переключения (постоянный ток), А – 250 В	0,35
15	Время переключения, мс	5
16	Габаритные размеры, мм	165 x 165x 45
17	Степень защиты оборудования внутри корпуса МУ (по ГОСТ 14254-96)	IP40
18	Стойкость к внешним механическим воздействиям (по ГОСТ 17516.1-90)	M7

Индв. № подл.	Взам. инв. №
	Подпись и дата

5194-18-АТХ.ОЛЗ					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Прудников			01.18
Инженер		Макаренко			01.18
Н. контр.		Левченко			01.18
Замена электродвигателей СТД-1250 кВ МНА №1-3 ЛПДС "Дисна" Унитарное предприятие "Запад-Транснефтепродукт".. (Опросный лист на модуль управления)					
Стадия		Лист	Листов		
С		1	2		
ОДО «Стройкомплекттехника»					

19	Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений (о регистрации в Государственном реестре средств измерений)	–
20	Наличие разрешения на применение на поднадзорных Госпромнадзору МЧС республики Беларусь производствах и объектах	Да
21	Наличие в Реестре основных видов продукции, закупаемой организациями системы «Транснефть» («Реестр ОВП»)	Да
22	Наличие в Государственном реестре средств измерения Республики Беларусь	Да
23	Соответствие техническим требованиям РД-35.240.50-КТН-109-13, ОТТ-17.020.00-КТН-253-10	Да
24	Инструкция по эксплуатации и заводской паспорт	Да

Вся документация должна быть выполнена на русском языке.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					5194-18-АТХ.ОЛЗ	Лист
								2
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.		Подпись